

Domande & Risposte Webinar
**“L’importanza di un impianto evoluto:
novità e aspetti fondamentali della norma CEI 64-8 – Capitolo 37”**
27 settembre

1) E’ possibile prevedere una dotazione impiantistica superiore ad un determinato livello, ma non sufficiente a soddisfare i requisiti di un livello successivo?

Come anticipato durante il webinar, i requisiti minimi, che è necessario soddisfare ai fini di garantirsi la possibilità di dichiarare la conformità alla norma CEI 64-8, sono quelli definiti dal livello 1. In modo analogo i livelli superiori (2 e 3), pur essendo volontari, possono essere dichiarati solo nel caso vengano soddisfatti tutti i requisiti di dotazione previsti dal Capitolo 37.

Pertanto una situazione impiantistica “intermedia”, che soddisfi parzialmente i requisiti del livello 2 o 3, è possibile, ma in tale condizione andrà dichiarato il livello inferiore.

Per esempio un impianto che soddisfi completamente i criteri del livello 3 in termini di dotazione (es. numero di prese, circuiti ecc.), ma che sia sprovvisto di domotica, è possibile, ma in tale condizione tale impianto potrà essere dichiarato di livello 2.

2) Cosa si intende per la predisposizione della fibra ottica?

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del Capitolo 37 è sufficiente installare:

- la STOA (Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento) nel caso del livello 1
- il QDSA (Quadro Distribuzione Segnali di Appartamento) nel caso del livello 2 e 3

oltre alle condutture necessarie ad un’eventuale successiva posa delle fibre ottiche. A tal fine è possibile fare riferimento alla guida CEI 306-2.

Per maggiori informazioni: csi@anie.it